


## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया है कि महाराष्ट्र फ़ायर इंजीनियरिंग एंड प्रोटेक्शन  
बुधगाँव के द्वारा अग्निशामालय गया में  
जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।  
जाँचोपरान्त सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को क्रियाशील पाया गया।

जाँच किये गये सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्र एक वर्ष के लिए  
उपयोगी एवं क्रियाशील है।


सलाह दी जाती है कि व्यवस्थापक :-

1. पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को पूरे वर्ष भर उचित तकनीकी संधारण करेंगे जिससे उनमें क्रियाशीलता बनी रहे। संधारण की कमी के कारण यंत्रों की क्रियाशीलता प्रभावित हो सकती है जिसकी जिम्मेवारी व्यवस्थापक की होगी।
2. एन0बी0सी0पार्ट - IV फायर एण्ड लाईफ सेप्टी के अनुरूप अन्य व्यवस्था आवश्यकतानुसार सुनिश्चित कर लेंगे।
3. कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को अग्निशामक यंत्रों की संचालन विधि से अवगत करा देंगे जिससे आग को प्रथम अवस्था में ही शमन किया जा सके।
4. अग्नि-सुरक्षा टीम का गठन कर वर्ष में कम से कम दो बार मौक ड्रिल करायेंगे।
5. वर्ष में एक बार सभी पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों का निरीक्षण इस कार्यालय से कराना सुनिश्चित करेंगे।

  
FIRE STATION OFFICER  
BODHGAYA  
अग्निशामालय पदाधिकारी  
बोधि गया।

पत्रांक 217 / नि० 2019 <sup>05</sup> बोधि, दिनांक 16.06.2019  
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी, गया।

प्रति :- महाराष्ट्र फ़ायर इंजीनियरिंग एंड प्रोटेक्शन बुधगाँव  
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

अग्निशामालय पदाधिकारी  
  
बोधि गया।  
16.06.2019  
FIRE STATION OFFICER  
BODHGAYA